

**ООО «Комбинат строительных материалов»**

Адрес: 623532, Свердловская обл., г. Богданович,  
Ул. Ст. Разина, д.62.

**Паспорт качества № 1313**  
**об испытании песка из отсевов дробления**



Дата отгрузки \_\_\_\_\_ 2017  
Потребитель АО «Утяшевоагропромснаб»  
Номер вагона \_\_\_\_\_  
Количество \_\_ ПВ \_\_ Тонн \_\_  
№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

Качественные показатели песка из отсевов дробления (0-5 мм)

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 31424-2010	Фактические показатели
1.	Полные остатки на контрольных ситах, %		
	Содержание зерен свыше 10мм	до 5	0,0
	Содержание зерен свыше 5 мм	до 15	4,0
	Остаток на сите 0,63 мм	Св.65 до 75	72,2
	Содержание частиц размером менее 0,16 мм	Не более 10	9,8
2.	Модуль крупности	3,0-3,5	3,3
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	до 10	8,5
4.	Содержание глины в комках, % по массе	до 2	0,04
5.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не норм	1400
6.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	86,7

Нач. лаборатории:

Лаборант псм



Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Песок из отсевов дробления ООО «Комбинат строительных материалов» соответствует требованиям ГОСТ 31424-2010

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, подпись, дата)